



PAVIMENTO TÉRREO - BLOCOS 01 AO 03 E 07 AO 12
PLANTA BAIXA


PAVIMENTO TÉRREO (PNE) - BLOCOS 04, 05 e 06
PLANTA BAIXA




PAVIMENTO TIPO
PLANTA BAIXA
ESCALA | 1:100



SALÃO DE FESTAS
PLANTA BAIXA
ESCALA | 1:100



CASTELO D'ÁGUA
TÉRREO
Escala | 1:50



CASTELO D'ÁGUA
COBERTURA
Escala | 1:50

LEGENDA			
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SINALIZAÇÃO E ABANDONO DE LOCAL		SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	
	PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE SIMPLES LED IP20, COM SUPORTE FIXADO NA PAREDE.		ROTA DE FUGA.
	IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO	EXTINTORES	
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4,0 kg.
	HASTE DE ATERRAMENTO.		EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) DE 4,0 kg.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		HIDRÁULICO PREVENTIVO	
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA 30x30x40cm E HASTE DE ATERRAMENTO.		ABRIGO PARA MANGUEIRA (DIMENSÕES EM PLANTA).
	CABO DE COBRE NU #50mm² ENTERRADO A 70cm DE PROFUNDIDADE DO PISO ACABADO.		HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO (70cmx80cmx40cm).
	BARRA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8".		TUBULAÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, ASTM A197, EXTREMIDADES ROSQUEADAS (VER BITOLA EM PLANTA).
	BARRA ADICIONAL 8mm QUE SOBRE, DESCE E PASSA.		MANGUEIRA FLEXÍVEL JATO SÓLIDO TIPO1 (DIMENSÃO E REQUINTE EM PLANTA).
	CONEXÃO COM A TELHA METÁLICA.		PRUMADA DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO NÚMERO E PRUMADA EM PLANTA).
	TERMINAL AÉREO Ø3/8" x 50cm.	PLANO DE EMERGÊNCIA	
GÁS CANALIZADO			PLACA DE EMERGÊNCIA
	FOGÃO À GÁS 4 BOCAS IND. COM FORNO 293 kcal/min.		PONTO DE GÁS.
	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, ASTM A53, SEM COSTURA, COM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL GALVANIZADO (RBS 6943) EM ACOPLAMENTOS ROSCADOS BSP, (VER BITOLA EM PLANTA).		PRUMADA DA TUBULAÇÃO DE GLP (NÚMERO E PRUMADA EM PLANTA).

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
00	PROJEÇÃO INICIAL	10/10/2016	JEAN BOSQUEIRO
01	ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O REFEITÓRIO Nº 3107 DO C.B.M. DE ITAJÁ EM 14/02/2017	15/03/2017	CARLOS BENDIN
02	ALTERAÇÃO PARA LEGISLAÇÃO DO SPDA ESTRUTURAL	20/08/2018	MARCELO
03	ADRESENTAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL	24/07/2019	MARCELO
04	ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE NOS BLOCOS PNE	31/07/2019	HANNA

APROVAÇÕES

PROPRIETÁRIO

FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 03.758.173/0001-90

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC: 062905-8

PCI
Preventivo
contra
incêndio

Femai
empreendimentos imobiliários

Minha Casa
Minha Vida

magnus
engenharia e arquitetura

PROPRIETÁRIO

FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDIFICAÇÃO

RESIDENCIAL LUNA BELLA

ENDEREÇO

RUA MARIA DE SOUZA GONÇALVES, 38
ITAIPAVA | ITAJÁ/SC

PROJETO

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

CONTEÚDO

PAV. TÉRREO E PAV. TIPO | COBERTURA
SALÃO DE FESTAS | CASTELO D'ÁGUA

ARQUIVO

0326-PCI-PL-002-Pav-Terreo-Tipo-Cobertura-CasteloD'Agua-R04

ETAPA

LEGAL

ESCALA

INDICADA

PCI-002

MAGNUS PROJETOS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Muller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJÁ/SC. Fone: (47) 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br